

Tabulka č.3 – DOPORUČENÁ VÝMĚNA VZDUCHU V MÍSTNOSTI (x/hod)

Ve sloupci A jsou uvedeny výměny vzduchu podle literatury kanadské, ve sloupci B jsou pak uvedeny podle literatury české.

	A	B
banky	5 - 6	3-10
bary	15 - 30	min.10
byty	5 - 6	
divadla	4 - 12	5-8
garáže	6 - 30	5-8
hospodářská stavení (chlěvy, stodoly)	2 - 4	
hospody, vinárny	6 - 30	min.10
chemické čistírny	20 - 60	
chodby	3 - 4	2-4
jídelny	6 - 20	
kanceláře	6 - 8	3-10
klubovny	6 - 12	8-12
knihovny	4 - 6	
koncertní sály	4 - 6	5-8
kostely	2 - 6	
kotelny	20 - 30	
krejčovské dílny	12 - 60	
krematoria	6 - 12	
kuchyně (obytné)	6 - 12	
kuchyně (hotelové)	10 - 30	15-30
kuchyně (restaurační)	20 - 30	15-30
laboratoře	8 - 30	8-12
mlékárny	5 - 15	
nemocnice	2 - 15	
obchody	6 - 12	4-8
pekárny	20 - 30	8-15
plavecké (bazénové) haly	6 - 12	4-8
prádelny	10 - 60	15-20
projekční místnosti	30 - 60	
rekreační místnosti	4 - 6	
salóny krásy (kadeřnictví, ...)	12 - 20	
shromažďovací haly	4 - 6	
slévárny	12 - 30	až 20
taneční sály	15 - 30	
skladiště	1 - 6	
šatny, odkládací místnosti	2 - 15	
škola – třída, učebna	4 - 10	
škola - posluchárna	2 - 4	
škola - tělocvična	2 - 4	
škola - chodba	1 - 2	2
WC	12 - 60	2-15